

ENTRETIEN

SORTIE D'HIVERNAGE

Le meilleur moment pour relancer votre piscine **DEPENDS DE LA TEMPERATURE DE L'EAU** et se situe après les périodes de grands froids, à la fin des périodes de gel. Cette période, en fonction de votre région, varie entre Mars – Avril. C'est le premier point clé pour effectuer la remise en route de votre piscine

A partir de 12°C : température de l'eau idéale pour relancer votre piscine. Si vous dépassez légèrement cette température, il n'y aura peu de conséquence par la suite mais faites bien attention de **ne pas aller au-delà des 15°C** températures EAU.

Ce traitement vaut pour tous types de désinfection (Oxy-actif, électrolyseur au sel, chlore liquide, chlore granulé ou par galet de chlore)

JOUR 1

- 1- Analyser les paramètres de l'eau, tels que PH et TAC (alcalinité de l'eau)
- 2- Réajuster le PH de l'eau à 6.8 (avec Du PH moins) et la valeur du TAC (alcalinité) à minimum 80PPM (avec TAC +) (*Voir dosage sur produits*)
- 3- Filtration en fonction des paramètres ajustés.

JOUR 2

- 1- Traiter contre les particules métalliques avant traitement choc, pour éviter leur oxydation, avec le *METAL'EX*, filtration 24h (*voir dosage sur produit*).
- 2- Durant ces 24h de filtration, après avoir versé le *METAL'EX*, procéder au nettoyage de ligne d'eau avec le *BORD NET* et l'éponge récurrente spécifique

JOUR 3

Procéder au traitement choc avec *STERIL'EAU* (*voir dosage sur produit*), puis filtrer 48h en continu

JOUR 5

- 1- Verser de l'antiphosphate afin d'éliminer les bactéries apportées par les pluies qui sont désormais « polluées » (*voir dosage sur produit*)
- 2- Filtration 12h
- 3- Après tous ces traitements, procéder à un nettoyage en profondeur de la cartouche. Utiliser les pastilles «*nettoyant de cartouche*» pour éliminer toutes les impuretés captées, en retirant au préalable la cartouche par voie sèche (**ETAPE TRES IMPORTANTE**)



Cliquez ici pour visionner la vidéo «Nettoyage du filtre à cartouche».

KITÉO
BY AQUADISCOUNT